



BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT Nr B/12/197/08

uprawnający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:

APATOR S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Nazwa i adres producenta:

APATOR S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu:

Obudowy skrzynek przyłączowych

Typ (odmiany):

ZK, ZK/T

Podstawowe parametry:

napięcie znamionowe izolacji: U_i : 690 V;
stopień ochrony: IP54,
IK10.

Wyrób spełnia wymagania
bezpieczeństwa zawarte w:

PN-EN 62208: 2006, EN 62208:2003

Nr sprawozdania:

LA-08.111

System certyfikacji:

SYSTEM 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2008-09-07 do 2013-09-06

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)
jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.



AC 012

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ



Dyrektor

Janusz Okólski

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2008 r.