



# BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

## JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28  
tel. (+48 22) 812 69 38, tel./fax 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/102/06

Dostawca: APATOR S.A.  
(Nazwa i adres) ul. Żółkiewskiego 21/29  
87-100 Toruń

Producent: APATOR S.A.  
(Nazwa i adres) ul. Żółkiewskiego 21/29  
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu: Podstawy bezpiecznikowe

Typ (model): PBD 00, PBD 00-S, PBD 00-1V, PBD 00-2V,  
PBD 00-3, PBD 00-3 S, PBD 00 3-1V, PBD 00 3-2V.

Dane techniczne: napięcie znamionowe  $U_n$  : 690 V;  
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane  $U_{imp.}$ : 8 kV;  
prąd znamionowy  $I_n$ : 160 A.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60269-1:2001+A1:2005 (EN 60269-1:1998+A1:2005)	TA-06.218	BBJ-SEP
PN-EN 60269-2:2003+A2:2004 (EN 60269-2:1995+A1:1998+A2:2002)		
PN-HD 60269-2-1:2005 (HD 60269-2-1:2005)		

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 259 poz. 2172),

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania  $CE$ .

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie  $CE$  na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Dyrektor

*J. Okólski*

Janusz Okólski

Warszawa, dnia 2006-12-08

