



BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel. (+48 22) 812 69 38, tel./fax 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/030/06

Dostawca: APATOR S.A.
(Nazwa i adres) ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Producent: APATOR S.A.
(Nazwa i adres) ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu: Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe

Typ (model): RBK 1, RBK 1-S

Dane techniczne: napięcie znamionowe izolacji U_i : 1000 V;
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane $U_{imp.}$: 8 kV;
napięcie znamionowe łączeniowe U_e : 690 V;
prąd znamionowy ciągły $I_u=I_{th}=I_e$: 250 A;
kategoria użytkowania: AC-21B, AC-22B;
liczba biegunów: 3.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60947-3:2002+A2:2006, (EN 60947-3:1999+A1:2001+A2:2005)	TA 6.121 , TA 1.250 018/LDM-706/98	BBJ-SEP IEL/OG

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem MG z dnia 15 grudnia 2005r. Dz.U. Nr 259 poz. 2172)

stanowiąc niezbędny warunek do oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

BBJ-SEP

Warszawa, dnia 2006-06-26



Dyrektor

inż. Piotr Gondek

