



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI  
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY  
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/116/07

Dostawca: APATOR S.A.  
(Nazwa i adres) ul. Żółkiewskiego 21/29  
87-100 Toruń

Producent: APATOR S.A.  
(Nazwa i adres) ul. Żółkiewskiego 21/29  
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu: Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe  
Typ (model): seria RBK 2  
Typ:

RBK 2-M-SD 60	RBK 2-M-SG 60	RBK 2-M-SD 100	RBK 2-M-SG 100
RBK 2-V-SD 60	RBK 2-V-SG 60	RBK 2-V-SD 100	RBK 2-V-SG 100
RBK 2-2V-SD 60	RBK 2-2V-SG 60	RBK 2-2V-SD 100	RBK 2-2V-SG 100
RBK 2-V	RBK 2-2V	RBK 2-M	

Dane techniczne: napięcie znamionowe izolacji  $U_i$ : 1000 V;  
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane  $U_{imp}$ : 12 kV;  
prąd znamionowy  $I_u=I_{th}=I_e$ : 400 A;  
napięcie znamionowe łączeniowe  $U_e$ : 400 V, 690 V - AC,  
250 V, 440 V - DC;  
kategoria użytkowania: AC-22B, AC-23B, DC-21B;  
liczba biegunów: 3.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60947-3:2002 +A2:2007 (EN 60947-3:1999 +A1:2001 +A2:2005)	LA-07.222, LA-07.211, LA-07.196	BBJ-SEP

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. Nr 155 poz. 1089 )


stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania  $\text{CE}$ .

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jakwzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie  $\text{CE}$  na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Warszawa, dnia 2007-10-26



Dyrektor

Janusz Okólski