



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DZ Nr 029/2010

1. **Producent wyrobu budowlanego:**
Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o znakach fabrycznych:
JM2,5 ; JM4
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 33.20.63-50.11
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Pomiar objętości wody do picia i na potrzeby gospodarcze - wody zimnej o temperaturze do 50°C przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.
5. **Specyfikacja techniczna:**
PN-EN 14154-1:2005 (U) – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Znak fabryczny (wodomierze do wody zimnej)	JM2,5	JM4
Ciągły strumień objętości Q _s [m ³ /h]	2,5	4
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	16	
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C]	50°C	
Przydatność do kontaktu z wodą pitną	Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny: HK/W/0764/01/2009 z dnia 21.09.2009.	

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Poznań, 31.03.2010
(miejsce i data wystawienia)

Członek Zarządu
Dyrektor ds. rozwoju


Mieczysław Ziółek

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)