



**KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DZ Nr 018/2010**

1. **Producent wyrobu budowlanego:**
Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
Wodomierze śrubowe do wody zimnej o znakach fabrycznych:
MH50-01; MH65-01
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 33.20.63-50.12
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Pomiar objętości wody do picia i na potrzeby gospodarcze - wody zimnej o temperaturze do 50°C, przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 10 bar.
5. **Specyfikacja techniczna:**
PN-EN 14154-1:2005 (U) – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

| Znak fabryczny | MH50-01 | MH65-01 |
|---|--|---------|
| Średnica nominalna DN [mm] | 50 | 65 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar] | 10 | |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C] | 50 | |
| Przydatność do kontaktu z wodą pitną | Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/W/0255/02/2005 z dnia 08.06.2005 | |

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Poznań, 31.03.2010
(miejsce i data wystawienia)

**Członek Zarządu
Dyrektor ds. rozwoju**

M. Ziółtek
Mieczysław Ziółtek

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)