

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DZ Nr 009/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o znakach fabrycznych:
JS3,5; JS3,5-NK; JS3,5-NKP; JS6-G1¼; JS6-G1¼-NK; JS6-G1¼-NKP;
JS6; JS6-NK; JS6-NKP; JS10; JS10-NK; JS10-NKP

2. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 33.20.63-50.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Pomiar objętości wody do picia i na potrzeby gospodarce - wody zimnej o temperaturze do 50°C przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 14154-1:2005 (U) – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Znak fabryczny	JS3,5 JS3,5-NK JS3,5-NKP	JS6-G1¼ JS6-G1¼-NK JS6-G1¼-NKP	JS6 JS6-NK JS6-NKP	JS10 JS10-NK JS10-NKP
Nominalny (ciągły) strumień objętości $Q_n (Q_3)$ [m ³ /h]	3,5	6	6	10
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	16			
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C]	50			
Przydatność do kontaktu z wodą pitną	Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny: HK/W/0747/01/2009 z dnia 31.08.2009.			

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Poznań, 31.03.2010
(miejsce i data wystawienia)

Członek Zarządu
Dyrektor ds. rozwoju

Mieczysław Ziółek
Mieczysław Ziółek

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)