



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI DZ Nr 010/2010

1. **Producent wyrobu budowlanego:**
Aparator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
Wodomierze śrubowe do wody gorącej o znakach fabrycznych:
JS130-3,5; JS130-3,5-NK; JS130-3,5-NKP; JS130-6-G1¼; JS130-6-G1¼-NK; JS130-6-G1¼-NKP;
JS130-6; JS130-6-NK; JS130-6-NKP; JS130-10; JS130-10-NK; JS130-10-NKP.
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 33.20.63-50.11
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Pomiar objętości wody do picia i na potrzeby gospodarcze - wody gorącej o temperaturze do 130°C, przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.
5. **Specyfikacja techniczna:**
PN-EN 14154-1:2005 (U) – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Znak fabryczny	JS130-3,5 JS130-3,5-NK JS130-3,5-NKP	JS130-6-G1¼ JS130-6-G1¼-NK JS130-6-G1¼-NKP	JS130-6 JS130-6-NK JS130-6-NKP	JS130-10 JS130-10-NK JS130-10-NKP
Nominalny (ciągły) strumień objętości Q_n (Q_3) [m ³ /h]	3,5	6	6	10
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	16			
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C]	130			
Przydatność do kontaktu z wodą pitną	Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny: HK/W/0747/01/2009 z dnia 31.08.2009.			

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Poznań, 31.03.2010
(miejsce i data wystawienia)

**Członek Zarządu
Dyrektor ds. rozwoju**

Mieczysław Ziółtek
Mieczysław Ziółtek

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)