



**KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DZ Nr 007/2010**

1. **Producent wyrobu budowlanego:**
Aparator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
Wodomierze śrubowe do wody zimnej o znakach fabrycznych:
JS50; JS50-(NK albo NKP albo NO albo NOP albo NKO albo NKOP);
JS65; JS65-(NK albo NKP albo NO albo NOP albo NKO albo NKOP);
JS80; JS80-(NK albo NKP albo NO albo NOP albo NKO albo NKOP);
JS100; JS100-(NK albo NKP albo NO albo NOP albo NKO albo NKOP).
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 33.20.63-50.11
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Pomiar objętości wody do picia i na potrzeby gospodarcze - wody zimnej o temperaturze do 50°C, przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.
5. **Specyfikacja techniczna:**
PN-EN 14154-1:2005 (U) – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Znak fabryczny	JS50 JS50-NK JS50-NKP JS50-NO JS50-NOP JS50-NKO JS50-NKOP	JS65 JS65-NK JS65-NKP JS65-NO JS65-NOP JS65-NKO JS65-NKOP	JS80 JS80-NK JS80-NKP JS80-NO JS80-NOP JS80-NKO JS80-NKOP	JS100 JS100-NK JS100-NKP JS100-NO JS100-NOP JS100-NKO JS100-NKOP
Średnica nominalna DN [mm]	50	65	80	100
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	16			
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C]	50			
Przydatność do kontaktu z wodą pitną	Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny: HK/W/0025/01/2009 z dnia 26.01.2009.			

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Poznań, 31.03.2010
(miejsce i data wystawienia)

**Członek Zarządu
Dyrektor ds. rozwoju**

Mieczysław Ziółek
Mieczysław Ziółek

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)