



**KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
DZ Nr 011/2010**

1. **Producent wyrobu budowlanego:**  
Apator Powogaz S.A.  
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-42 Poznań
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**  
Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o znakach fabrycznych:  
WS1,5; WS1,5-02; WS1,5-NK; WS1,5-NKP; WS1,5-G1; WS1,5-G1-02; WS1,5-G1-NK; WS1,5-G1-NKP;  
WS2,5; WS2,5-02; WS2,5-NK; WS2,5-NKP; WS3,5; WS3,5-02; WS3,5-NK; WS3,5-NKP;  
WS6-G1¼; WS6-G1¼-02; WS6-G1¼-NK; WS6-G1¼-NKP; WS6; WS6-02; WS6-NK; WS6-NKP;  
WS10; WS10-02; WS10-NK; WS10-NKP; WS15; WS15-02; WS15-NK; WS15-NKP.
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**  
PKWiU 33.20.63-50.11
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**  
Pomiar objętości wody do picia i na potrzeby gospodarcze - wody zimnej o temperaturze do 50°C, przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.
5. **Specyfikacja techniczna:**  
PN-EN 14154-1:2005 + A1:2007, IDT
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

| Znak fabryczny  | WS1,5<br>WS1,5-02<br>WS1,5-NK<br>WS1,5-NKP  | WS1,5-G1<br>WS1,5-G1-02<br>WS1,5-G1-NK<br>WS1,5-G1-NKP | WS2,5<br>WS2,5-02<br>WS2,5-NK<br>WS2,5-NKP | WS3,5<br>WS3,5-02<br>WS3,5-NK<br>WS3,5-NKP | WS6-G1¼<br>WS6-G1¼-02<br>WS6-G1¼-NK<br>WS6-G1¼-NKP | WS6<br>WS6-02<br>WS6-NK<br>WS6-NKP | WS10<br>WS10-02<br>WS10-NK<br>WS10-NKP | WS15<br>WS15-02<br>WS15-NK<br>WS15-NKP |
|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| Nominalny (ciągły) strumień objętości $Q_n(Q_s)$ [m³/h] | 1,5   | 1,5  | 2,5  | 3,5  | 6  | 6                                  | 10                                     | 15                                     |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [ bar ]       | 16  |  |  |  |  |                                    |  |  |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C]        | 50  |  |  |  |  |                                    |  |  |
| Przydatność do kontaktu z wodą pitną                    | Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny:<br>HK/W/0866/01/2008 z dnia 24.11.2008 i HK/W/0866/02/2008 z dnia 24.11.2008. |  |  |  |  |                                    |  |  |

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**  
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Poznań, 31.03.2010  
(miejsce i data wystawienia)

**Członek Zarządu  
Dyrektor ds. rozwoju**

*Mieczysław Ziółek*  
**Mieczysław Ziółek**

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)