



**KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
DZ Nr 014/2010**

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

Apator Powogaz S.A.  
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

Wodomierze śrubowe do wody gorącej o znakach fabrycznych:  
WS120-1,5; WS120-1,5-NK; WS120-1,5-NKP; WS120-1,5-G1; WS120-1,5-G1-NK; WS120-1,5-G1-NKP;  
WS120-2,5; WS120-2,5-NK; WS120-2,5-NKP; WS120-3,5; WS120-3,5-NK; WS120-3,5-NKP;  
WS120-6-G1¼; WS120-6-G1¼-NK; WS120-6-G1¼-NKP; WS120-6; WS120-6-NK; WS120-6-NKP;  
WS120-10; WS120-10-NK; WS120-10-NKP.

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

PKWiU 33.20.63-50.11

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Pomiar objętości wody do picia i na potrzeby gospodarcze - wody gorącej o temperaturze do 120°C, przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-EN 14154-1:2005 (U) – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Znak fabryczny	WS120-1,5 WS120-1,5-NK WS120-1,5-NKP	WS120-1,5-G1 WS120-1,5-G1-NK WS120-1,5-G1-NKP	WS120-2,5 WS120-2,5-NK WS120-2,5-NKP	WS120-3,5 WS120-3,5-NK WS120-3,5-NKP	WS120-6-G1¼ WS120-6-G1¼-NK WS120-6-G1¼-NKP	WS120-6 WS120-6-NK WS120-6-NKP	WS120-10 WS120-10-NK WS120-10-NKP
Nominalny (ciągły) strumień objętości Q <sub>n</sub> (Q <sub>3</sub> ) [ m <sup>3</sup> /h ]	1,5	1,5	2,5	3,5	6	6	10
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [ bar ]	16						
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C]	120						
Przydatność do kontaktu z wodą pitną	Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny: HK/W/0782/01/2006 z dnia 22.09.2006.						

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Poznań, 31.03.2010  
(miejsce i data wystawienia)

**Członek Zarządu  
Dyrektor ds. rozwoju**

*Mieczysław Ziółek*  
**Mieczysław Ziółek**

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)