



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI DZ Nr 008/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Wodomierze śrubowe do wody zimnej o znakach fabrycznych:
MP130-40; MP130-40-NK; MP130-40-NKP;
MP130-65; MP130-65-NK; MP130-65-NKP;
MP130-80; MP130-80-NK; MP130-80-NKP;
MP130-100; MP130-100-NK; MP130-100-NKP;

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 33.20.63-50.12

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Pomiar objętości wody do picia i na potrzeby gospodarze - wody gorącej o temperaturze do 130°C, przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 14154-1:2005 (U) – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Znak fabryczny	MP130-40 MP130-40-NK MP130-40-NKP	MP130-50 MP130-50-NK MP130-50-NKP	MP130-65 MP130-65-NK MP130-65-NKP	MP130-80 MP130-80-NK MP130-80-NKP	MP130-100 MP130-100-NK MP130-100-NKP
Średnica nominalna DN [mm]	40	50	65	80	100
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	16				
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C]	130				
Przydatność do kontaktu z wodą pitną	Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny: HK/W/0533/01/2009 z dnia 10.07.2009.				

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

**Członek Zarządu
Dyrektor ds. rozwoju**

Mieczysław Ziółek

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Poznań, 31.03.2010
(miejsce i data wystawienia)