



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI DZ Nr 012/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Wodomierze śrubowe do wody gorącej o znakach fabrycznych:

MWN130-40, MWN130-40-NK, MWN130-40-NKP,
MWN130-50, MWN130-50-NK, MWN130-50-NKP,
MWN130-65, MWN130-65-NK, MWN130-65-NKP,
MWN130-80, MWN130-80-NK, MWN130-80-NKP,
MWN130-100, MWN130-100-NK, MWN130-100-NKP,
MWN130-125, MWN130-125-NK, MWN130-125-NKP,
MWN130-150, MWN130-150-NK, MWN130-150-NKP,
MWN130-200, MWN130-200-NK, MWN130-200-NKP,
MWN130-250, MWN130-250-NK, MWN130-250-NKP,
MWN130-300, MWN130-300-NK, MWN130-300-NKP.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 33.20.63-50.12

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Pomiar objętości wody do picia i na potrzeby gospodarcze - wody gorącej o temperaturze do 130°C, przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 14154-1:2005 (U) – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Średnica nominalna DN [mm]	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	16									
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C]	130									
Przydatność do kontaktu z wodą pitną	Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny: HK/W/0322/01/2009 z dnia 15.05.2009									

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Poznań, 31.03.2010
(miejsce i data wystawienia)

**Członek Zarządu
Dyrektor ds. rozwoju**


Mieczysław Ziółek

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)